

فاصله دهانه تخلیه هوا

نسبت به

از سیستم

تراز زمین محوطه مجاور	بام ساختمان	دیوار مجاور	دیوار خارجی ساختمان	دهانه ورود مکانیکی هوا	دریچه و بازشویی که امکان ورود هوا از آن به ساختمان وجود دارد	بازشو ساختمان های در امتداد جریان هوای تخلیه شده	مصالح سوختنی	محدوده ملک	حاوی بخار، دود یا ذرات قابل انفجار یا اشتعال است	تخلیه مکانیکی هوا که
3m(10ft) بالاتر باشد	3m(10ft)	----	3m(10ft)	----	3m(10ft)	9m(30ft)	9m(30ft)	9m(30ft)	حاوی بخار، دود یا ذرات قابل انفجار یا اشتعال است	
3m(10ft) بالاتر باشد	----	----	3m(10ft)		3m(10ft) فاصله افقی	----	----	3m(10ft)	حاوی بخار، دود یا ذرات غیر قابل انفجار یا اشتعال نیست	
----	----	----	----	3m(10ft)	1m(9ft)	----	----	1m(9ft) حداقل	ashpazxane واحد مسکونی	تخلیه مکانیکی هوای
----	----	----	----	3m(10ft)	1m(9ft)	----	----	1m(9ft) حداقل	حمام فاقد توالت	
----	----	----	----	3m(10ft)	1m(9ft)	----	----	1m(9ft) حداقل	ماشین رخت خشک کن خانگی	
3m(10ft) بالاتر باشد	1m(9ft)	1m(9ft)	----	----	3m(10ft)	----	----	3m(10ft)	سایر سیستم ها (مگر شرایط خاصی در مقررات ذکر شده باشد)	
دست کم دست کم 3m از خیابان یا دیگر معتبر فاصله افقی داشته باشد									دهانه تخلیه به سمت خیابان یا معتبر عمومی	